

Júliusban a nagy meleg miatt naponta átlagban 3 órán keresztül volt bekapcsolva a légkondicionáló klímaberendezés. Ennek hasznos hűtési teljesítménye 1800 W. 230 V-os hálózatról működik úgy, hogy a hasznos teljesítmény a hálózatról felvett teljesítménynek 240%-a. Mennyivel nőtt a klímaberendezés működése következtében a júliusi villanyszámlánk? Tegyük fel, hogy 1 kWh villamos energia ára 36 Ft.